



Bedienungsanleitung Fernbedienung elektrische Urinal-Steuerung BurdaTronic U-09

Art.-Nr. 505556

Standardeinstellungen



Mindestverweilzeit 4 sec.




Einstellbare Hauptspülung
von 5 bis 10 sec.



Hygienespülung
bei 24 Stunden
Nichtbenutzung

Funktionsübersicht



Spülung

Reichweite/Empfindlichkeit

Auslösen nach Verlassen

Spüldauer

Spülstopp

Reset

Mögliche Reaktionen der Steuerungen

a) Rotes Dauerblinker:
Sie befinden sich im Bereich der Sensorerfassung

b) Die LED blinkt einmal grün auf:
Die Steuerung konnte den Befehl umsetzen.

c) Die LED blinkt einmal rot auf:
Die Steuerung konnte den Befehl empfangen aber nicht umsetzen.

d) Die LED reagiert gar nicht:
Fernbedienung zu weit weg.